



*Città di Cuneo*

Prot. 43871

**Concorso di idee per la sistemazione di area comunale ubicata tra la via Einaudi e Corso Gramsci.**

**CHIARIMENTO N. 6 AL BANDO**

Si riporta di seguito i quesiti pervenuti all'Amministrazione con le relative risposte:

**1. Quesito:** In planimetria è indicato il "basamento ENEL" . La quota del basamento è fissa oppure è possibile rimuovere il basamento e abbassare in tale punto la quota della piazza?

**Risposta:** Il basamento ENEL presente in planimetria è stato rilevato in quanto esistente. Può essere sicuramente rimosso e pertanto è possibile abbassare in tale punto la quota della piazza. Non è necessario in tale fase di studio individuare una nuova posizione per la fornitura energia elettrica.

**2. Quesito:** E' possibile avere uno schema, anche semplificato, della rete di raccolta delle acque meteoriche?

**Risposta:** Attualmente la superficie oggetto di concorso (in misto stabilizzato) non presenta alcun sistema di raccolta delle acque meteoriche. Nelle immediate adiacenze è presente, sul corso Nizza in corrispondenza della rotatoria Via Einaudi/Corso Nizza, la rete fognaria alla profondità di m 4.10 circa rispetto al piano stradale alla quale è possibile prevedere il collegamento di una rete per lo smaltimento acque meteoriche (anche se tale previsione può essere rinviata ad una successiva progettazione definitiva).

Cuneo, 04 agosto 2008

IL RESPONSABILE PRO TEMPORE  
DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  
f.to arch. Salvatore Vitale