

Cuneo, 23 novembre 2016
Protocollo n. 78228

Affidamento lavori di riqualificazione con sostituzione serramenti nelle scuole medie di frazione Madonna dell'Olmo e frazione Borgo San Giuseppe [C.I.G. 6779335438 — C.U.P. B21E15000570004] — Procedura aperta [articolo 60 del Codice]

Chiarimento n. 4

A seguito di richiesta da parte di imprese interessate a partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue:

Per quanto concerne i serramenti (7 unità) di tipo “porta-finestra” identificati con il n. 14 nell’abaco [elaborato A04] e visibili nella planimetria del piano primo [elaborato A03] della scuola di Madonna Olmo, il vano murario e gli attuali serramenti da sostituire presentano una leggera centinatura sul lato superiore.

Il nuovo serramento dovrà avere il telaio leggermente centinato, al fine di potersi adattare al vano in parete, ma non è richiesta la centinatura delle vetrate. Nello specifico, quindi, i due sopra-luce rappresentati nell’abaco potranno avere aperture vetrate squadrate a forma rettangolare, come tutte le altre vetrate.

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente