



Cuneo, 2 luglio 2019  
Protocollo n. 45887

Affidamento dei lavori di riqualificazione del campo sportivo scolastico “W. Merlo” sito in corso Francia – Intervento n. 10 [CIG 7848030F38 – CUP B21E17000040001] nell’ambito del programma di cui al «DPCM 25/05/2016 - Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie» — Procedura aperta [articolo 60 del Codice]

### Chiarimento n. 1

**A seguito di richiesta da parte di operatore economico interessato a partecipare alla procedura in oggetto preciso quanto segue:**

- relativamente alla qualità della pavimentazione, il primo strato di supporto può essere drenante nei materiali e nelle composizioni indicate nella Circolare Fidal a patto che lo stesso strato, o eventualmente la stesa di turapori impermeabilizzante (in mescola di resina poliuretanica bicomponente colorata e polvere di terpolimero EPDM pure colorata, posta in opera con speciali frattazzi, per una quantità di mescola di kg/mq 1,25), permetta di rendere impermeabile la sezione già prima della posa dello strato di finitura superiore.

Nella scelta del materiale costituente la finitura superiore è tassativamente esclusa la finitura spruzzata.

**Il dirigente**  
**Rinaldi Giorgio**  
*Documento firmato digitalmente*