

Pianta Piano Terra_PIANTA QUOTATA_scala 1:50

Pianta Piano Soppalco_PIANTA QUOTATA_scala 1:50

N.	LOCALE DESTINAZIONE	PIANO	SUPERFICIE PAVIMENTO (sp) mq	SUPERFICIE ILLUMINANTE(Sif) mq a parete	a soffitto	RAPPORTO ILLUMINAZIONE sp/sf richiesto	verifica (si/no)	SUPERFICIE APRIBILE (sfa) mq a parete	a soffitto	RAPPORTO AREAZIONE sp/sfa richiesto	verifica (si/no)	RICAMBIO D'ARIA FORZATO
1	SEZIONE 1	PT	51,60	10,80	1,60	6,45	SI	5,86	1,60	8,45	SI	NO
2	RIPOSO / ATELIER	PT	34,15	10,80	---	4,27	SI	5,86	---	4,27	SI	NO
3	SEZIONE 2	PT	52,85	10,80	1,60	6,61	SI	5,86	1,60	6,61	SI	NO
4	LAB. ATTIVITA' SPORCHEVOLI	PT	50,10	14,52	0,78	6,26	SI	7,26	---	6,26	SI	NO
5	SEZIONE 3	PT	52,75	10,80	1,60	6,59	SI	5,86	1,60	6,59	SI	NO
6	RIPOSO / ATELIER	PT	34,15	10,80	---	4,27	SI	5,86	---	4,27	SI	NO
7	SEZIONE 4	PT	51,60	10,80	1,60	6,45	SI	5,86	1,60	6,45	SI	NO
8	SERVIZI IGIENICI	PT	13,35	---	0,76	---	---	---	0,76	---	---	SI
9	SERVIZI IGIENICI	PT	13,35	---	0,76	---	---	---	0,76	---	---	SI
10	SERVIZI IGIENICI	PT	13,35	---	0,76	---	---	---	0,76	---	---	SI
11	SERVIZI IGIENICI	PT	13,35	---	0,76	---	---	---	0,76	---	---	SI
12	PRANZO	PT	59,15	22,80	---	7,39	SI	10,80	---	7,39	---	NO
13	AGORA' CONNETTIVO	PT	143,75	29,40	3,20	---	---	9,55	3,20	---	---	SI
14	ATTIVITA' VARIE	PT	56,90	12,30	1,60	7,11	SI	6,78	1,60	7,11	SI	NO
15	SPOGLIATOIO EDUCATORI	PT	8,50	---	---	---	---	---	---	---	---	SI
16	ANTI WC OPERATORI	PT	2,15	---	---	---	---	---	---	---	---	SI
17	WC OPERATORI	PT	2,25	---	---	---	---	---	---	---	---	SI
18	AULA EDUCATORI	PT	23,65	3,31	---	2,96	SI	3,56	---	2,96	SI	NO
19	ARCHIVIO	PT	2,00	---	---	---	---	---	---	---	---	NO
20	BAGNO DISABILI	PT	6,00	---	---	---	---	---	---	---	---	SI
21	DISIMPEGNO	PT	4,60	---	---	---	---	---	---	---	---	NO
22	LAVANDERIA	PT	4,00	---	---	---	---	---	---	---	---	SI
23	LABORATORIO PSICOMOTRICITA'	PT	50,45	11,46	---	6,31	SI	7,12	---	6,31	SI	NO
24	FILTRO	PT	2,00	---	---	---	---	---	---	---	---	NO
25	RIPOSTIGLIO	PT	2,90	---	---	---	---	---	---	---	---	NO
26	STANZA ARMADIETTI	PT	32,80	10,89	---	---	---	2,39	---	---	---	SI
27	LOCALE TECNICO	PT	9,05	---	---	---	---	---	---	---	---	NO
28	FILTRO	PT	6,90	7,05	---	---	---	6,64	---	---	---	NO
29	SPORZIONAMENTO	PT	17,95	2,60	---	2,24	---	2,60	---	2,24	---	NO
30	LAVAGGIO STOVIGLIE *	PT	7,40	---	0,76	0,93	---	---	0,76	0,93	---	SI
31	INGRESSO OPERATORI	PT	2,50	---	---	---	---	---	---	---	---	NO
32	DISPENSA	PT	3,60	---	---	---	---	---	---	---	---	NO
33	SPOGL. OPERAT. CUCINA	PT	7,70	---	---	---	---	---	---	---	---	SI
34	ANTI WC OPERAT. CUCINA	PT	2,30	---	---	---	---	---	---	---	---	SI
35	WC OPERATORI CUCINA	PT	2,05	---	---	---	---	---	---	---	---	SI
36	MATERIALE PULIZIE	PT	1,65	---	---	---	---	---	---	---	---	NO
37	SPAZIO LETTURA**	PP	33,40	19,04	0,76	---	---	---	0,76	---	---	SI
	TOTALE		816,20									

* per il calcolo della sup. areoilluminante del lavaggio stoviglie si può considerare anche l'infisso dello sporzionamento visto che non sono locali separati

** per l'areazione dello spazio lettura si considera l'areazione compiessiva degli spazi a comuna (agora', attività varie e lab. attività sporchevoli)

Vista dell'ingresso verso la zona pranzo

Vista dell'ingresso verso lo spazio "Attività varie"

Esempi di aule tipo

Città di Cuneo

Settore Lavori Pubblici

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DI INFANZIA NEL QUARTIERE SAN PAOLO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTO ARCHITETTONICO

rev. n°	NOTA DI REVISIONE	data

Verificatore: data:

Validatore: data:

Il Responsabile del Procedimento
arch. SALVATORE VITALE

data: GENNAIO 2018

Progettisti:
Collaud&Partners
arch. Pia Collaud - arch. Luca Gallo
arch. Diego Collaud - arch. Valentina Martino
H.Ss. Ingegnerie s.r.l.
ing. Piercarlo Rolando
M.P.S. Associati
arch. Mario Sala
Reinigerhilbert
arch. Wolfgang Reinig
arch. Barbara Hilbert
Studio Geologico
dott. Giuseppe Gisotti
Studio di architettura
arch. Andrea Lerda

sostituisce: _ sostituito da: _ nome file:

committente:
COMUNE DI CUNEO
Via Roma n. 28 - 12100 CUNEO
Tel. 0171444411 - Telefax 0171444211
Cod. Fisc. e P.IVA 00493030047
pecprotocollo.comune.cuneo@legalmail.it
mail.ufficio.protocollo@comune.cuneo.it

PIANTA PIANO TERRA E SOPPALCO CON VERIFICA DELLA SUPERFICIE AREOILLUMINANTE - VISTE INTERNE

cod. lavoro: FABPRO-16002 | Scala 1:50 | Tavola n. 3.1.4