

Cuneo, 28 gennaio 2016
Protocollo n. 5905

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di sistemi per consultazione, conservazione e archiviazione dei beni librari e documentali per il palazzo Santa Croce [C.I.G. 6533243AAB – C.U.P. B29D15001180004]

Chiarimento n. 1

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di impresa interessata a partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue:

- con l'indicazione “multistrato dello spessore di 30 mm, rivestito in laminato ad alta pressione (spessore minimo 6/10)” si intende un pannello composto da più strati di fogli o masselli di legno finito sulle due facce da pannelli in laminato ad alta pressione. Quest'ultimo è un materiale ricavato dall'accoppiamento ad alta pressione, e ad alta temperatura, di più fogli di carta impregnati con resine termoindurenti fenoliche. Rispetto ai semplici laminati presenta migliori caratteristiche meccaniche ed estetiche;
- la veletta superiore dei sistemi, dietro la quale passa la canalina elettrica, è aperta sul lato superiore al fine di permettere l'ispezionabilità della canalina (vedi sezione nei disegni);
- la “scaffalatura metallica costituita da fiancate laterali di sostegno alle quali vengono ancorati ripiani e altri componenti mediante un apposito gancio che esclude il totale uso di bulloni” può essere la medesima in tutti gli ambienti perché le caratteristiche tecnico estetiche sono adeguate ad un uso pubblico. Ciò non toglie che le aziende, a loro discrezione, possano proporre un prodotto differenziato per gli ambienti accessibili al pubblico e per i magazzini;
- nella sala 02_15 è presente un termosifone non segnalato nella planimetria. Lo scaffale (scaffalatura metallica costituita da fiancate laterali di sostegno alle quali vengono ancorati ripiani e altri componenti mediante un apposito gancio che esclude il totale uso di bulloni) deve essere mantenuto ricavando una nicchia per accogliere il radiatore.

**Il dirigente sost.
Giraud Bruno**

Documento firmato digitalmente