

Cuneo, 4 novembre 2016
Protocollo n. 72596

Affidamento lavori di riqualificazione con sostituzione serramenti nelle scuole medie di frazione Madonna dell'Olmo e frazione Borgo San Giuseppe [C.I.G. 6779335438 — C.U.P. B21E15000570004] — Procedura aperta [articolo 60 del Codice]

Chiarimento n. 1

A seguito di richiesta da parte di impresa interessate a partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue:

Per mero errore materiale a pagina 66 del capitolato speciale di appalto [Parte seconda — Capitolo II “Modalità di esecuzione — Infissi — Capoverso isolamento acustico] è stato indicato che il valore prestazionale di isolamento acustico complessivo del serramento richiesto sia maggiore o uguale a 42 dB.

Il valore prestazionale di isolamento acustico richiesto deve intendersi, invece, maggiore o uguale a **38 dB**.

Sono di conseguenza adeguati il criterio D “Miglioramento livello prestazionale complessivo del serramento” [punti massimi attribuibili 9] e il «Modulo offerta tecnica» come segue:

Il miglioramento consiste nell'adozione di un serramento dotato complessivamente di migliori prestazioni sotto vari profili prestazionali, rispetto ai valori previsti da capitolato:

▪ isolamento termico:

$U \leq 1,5 \text{ W/mq K}$ per la scuola media di Madonna dell'Olmo;

$U \leq 1,7 \text{ W/mq K}$ per la scuola media di Borgo San Giuseppe;

▪ **abbattimento acustico:**

$R_w = 38 \text{ dB}$;

▪ resistenza al vento:

classe C3 per le finestre;

classe B4 per le porte finestre.

Sono valutabili i seguenti miglioramenti prestazionali da garantire su tutti i serramenti di entrambe le scuole:

▪ isolamento termico:

$U \leq 1,5 \text{ W/mq K}$: 2 punti;

- **abbattimento acustico:**

R_w > 38 dB: 5 punti;

- resistenza al vento:

classi superiori al livello base sopra indicato: 2 punti.

L'operatore economico interessato alla partecipazione alla presente procedura trova disponibili al download i seguenti file aggiornati:

- Capitolato speciale di appalto;
- «Modulo offerta tecnica».

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente