

Affidamento lavori di riqualificazione con sostituzione serramenti nelle scuole medie di frazione Madonna dell'Olmo e frazione Borgo San Giuseppe [C.I.G. 6779335438 — C.U.P. B21E15000570004] — Procedura aperta [articolo 60 del Codice]

Chiarimento n. 3

A seguito di richiesta da parte di imprese interessate a partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue:

- Il criterio di valutazione “B” prevede l’attribuzione di 9 punti a fronte dell’adozione di un telaio del serramento di spessore compreso tra 66 e 70 mm.

Non è previsto alcun incremento di punteggio qualora l’operatore economico intenda fornire un telaio con spessore superiore a 70 mm.

- Il criterio di valutazione “A” prevede l’attribuzione di 6 punti in caso di utilizzo di una verniciatura identificabile con codice RAL “Gloss” di tipo opaco.

Nella scala della “glossatura” (opacità/lucidità della tinta), la GlossUnit, identificata con sigla GU, è valutabile con gradazione da 100 a 1000 oppure con uguale validità con gradazione da 0 a 100.

Con la prima tipologia di classificazione è valido il valore numerico della GU richiesto da criterio migliorativo: “.340”.

In caso di utilizzo della seconda tipologia di scala graduata (0 – 100), il valore richiesto della GU è riparametrato in “.34”, che diventa dunque il valore GU richiesto in caso di utilizzo di scala da 0 a 100.

Norme di riferimento:

ISO 2813 – Prodotti vernicianti – Determinazione della brillantezza speculare di film di pittura non metallizzata

ASTM D523 – Standard Test Method for Specular Gloss

EN ISO 7668:2010 – Anodizzazione dell'alluminio e sue leghe – Misurazione della riflettanza speculari dei rivestimenti anodici

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente