

Cuneo, 29 marzo 2017
Protocollo n. 21942

Servizio di implementazione e potenziamento del sistema di rilevamento e monitoraggio del livello idrometrico dei corsi d'acqua presenti sul territorio comunale nell'ambito del progetto ALCOTRA 2014-2020 denominato "Prodige - Proteggere i cittadini, difendere le infrastrutture, gestire i grandi eventi" [C.I.G. 7001539CC0 — C.U.P. B27B15000650006] — Procedura negoziata [articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice]

Chiarimento n. 3

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di impresa interessata a partecipare alla procedura in oggetto, preciso quanto segue:

— come specificato nel capitolato speciale d'appalto, è richiesto l'utilizzo di protocolli di comunicazione DNP3 o IEC 60870-5-101/104.

È ammesso l'utilizzo di altri protocolli standard aperti, purché su canale sicuro cifrato — utilizzando certificati digitali con chiavi di almeno 4096 — su https con tecnologia webservice.

Il dirigente

Rinaldi Giorgio

Documento firmato digitalmente