

# Città di Cuneo

## Settore Lavori Pubblici



Verificatore:


data:

Validatore: Dott. Ing. Francesco Mazza

data:

il Responsabile del Procedimento  
Dott. Ing. Francesco Mazza

Progettista impianti idro-termo-sanitari  
Per.Ind. Benedetto Zilioli



data: 30 giugno 2020

sostituisce: \_

sostituito da: \_

nome file:

committente:  
**COMUNE DI CUNEO**  
Via Roma n. 28 - 12100 CUNEO  
Tel. 01714441 - Telefax 0171444211  
Cod. Fisc. e P.IVA 00480530047  
pec:protocollo.comune.cuneo@legalmail.it  
mail:ufficio.protocollo@comune.cuneo.it

### Analisi prezzi unitari opere idro-termo-sanitari

cod. lavoro: FABPRO-18001

Fuori Scala

Tavola n. M6

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 N.P. 01	Regolatore climatico e regolatore controllo produzione ACS e legionella Fornitura di centralina gestione ACS con funzione antilegionella (con innalzamento della temperatura) per ge ... regola d'arte di sonde e pozzetti, spese generali, utili d'impresa ed ogni altro onere esclusi collegamenti elettrici. <b>ELEMENTI:</b> (E) [Reg.01] Regolatore marca SIEMENS, mod.RMU730B-1 cadauno (E) [Reg.02] Modulo display marca SIEMENS, mod.RMZ790 cadauno (E) [Reg.03] Regolatore marca SIEMENS, mod.RMS705B cadauno (E) [Reg.04] Sonda di temperatura ad immersione passiva marca SIEMENS mod ... cadauno (E) [Reg.05] Sonda di temperatura a cavo passiva marca SIEMENS mod. QAP21 ... cadauno (E) [Reg.06] Sonda di temperatura esterna passiva marca SIEMENS mod. QAC2 ... cadauno (E) [Reg.07] Sonda di temperatura ambiente passiva marca SIEMENS mod. QAA ... cadauno (E) [----] Operaio qualificato h  Sommano euro Spese Generali 13.00% * (2 022.77) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (2 285.73) euro  <b>T O T A L E euro / cad</b>	1,000 2,000 1,000 4,000 1,000 1,000 1,000 3,000	724,75 122,75 577,20 60,45 48,10 48,10 42,55 31,59	724,75 245,50 577,20 241,80 48,10 48,10 42,55 94,77  2'022,77 262,96  2'285,73 228,57  2'514,30	--- --- --- --- --- --- --- ---  --- ---  ---
Nr. 2 N.P.02	TUBAZIONE MULTISTRATO ø32.26 mm. Tubazione in tubo metalplastico isolata, classe 1 o classe 3 - UNI 10954-1 idonea per impianti di riscaldamento, strato interno in polietilene ret ... rova a pressione, spese generali, utili d'impresa con esclusione dei collettori e del valvolame. ø esterno 32 x 3,0 mm <b>ELEMENTI:</b> (L) Tubazione m (L) isolamento 15mm m (L) operaio specializzato h  Sommano euro Spese Generali 13.00% * (12.85) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (14.52) euro  <b>T O T A L E euro / m</b>	1,000 1,000 0,100	6,50 3,50 28,49	6,50 3,50 2,85  12,85 1,67  14,52 1,45  15,97	--- --- ---  --- ---  ---
Nr. 3 N.P.03	ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI SCARICO ESISTENTE Esecuzione delle opere di allaccio della rete di scarico a servizio dei blocchi bagni in progetto alla dorsale più vicina esistente, co ... a consumo, spese generali, utili d'impresa ed ogni altro onere esclusi scavi, pozzetto di alloggiamento e opere murarie. <b>ELEMENTI:</b> (E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali. Ore di assistenza opere murarie ... h  Sommano euro Spese Generali 13.00% * (356.76) euro  Sommano euro Utili Impresa 10% * (403.14) euro  <b>T O T A L E euro / a corpo</b>  Data, 10/07/2020  <b>Il Tecnico</b> Per.Ind. Benedetto Zilioli  ----- ----- -----	12,000	29,73	356,76  356,76 46,38  403,14 40,31  443,45	---  --- ---  --- ---  ---
	A R I P O R T A R E				