

**INTERPELLANZA**

**INTERROGAZIONE**

n. 1 presentata il 5/12/2011

Consigliere CRAVERO Riccardo (PDL)

**OGGETTO:** richiesta installazione impianto d'illuminazione a fotocellula nel seminterrato loculi, del cimitero di Madonna dell'Olmo

Il sottoscritto CRAVERO Riccardo Consigliere Comunale del PDL

#### PREMESSO

Che l'ultima serie di loculi, nel cimitero di Madonna dell'Olmo, è stata edificata 31 anni fa con una costruzione, contenente 1100 celle, sviluppata su due piani di cui uno seminterrato contenente 380 loculi e 160 cellette sino ad oggi quasi inutilizzati nonostante l'apertura di un nuovo accesso con scivolo, a norma per disabili.

#### CONSIDERATO

-Che, come già segnalato più volte, il seminterrato (rimasto l'unico disponibile di loculi) è quasi completamente al buio per cui è necessario provvedere a una illuminazione con neon ed accensione a fotocellula così come già realizzato in altri cimiteri del nostro Comune.

-Che, seguito risposta dell'assessore Boselli a interpellanza del sottoscritto di un anno fa, il costo di tale impianto d'illuminazione è di circa 9.000 Euro pari al ricavo della vendita di circa quattro o cinque loculi dei 350 invenduti.

#### CONSTATATO

-Che, nella recente costruzione della rampa accesso, per il piano superiore loculi, sono stati (maldestramente e irrimediabilmente) chiusi due dei tre piccoli "abbaini" che fornivano un minimo di luce al seminterrato.

-Dando anche atto che di recente è stato finalmente sistemato l'ingresso del cimitero con due aiuole a tappeto erboso e la piantumazione di sei piccoli cipressi.

-Che però (nonostante le numerose segnalazioni e sollecitazioni a intervenire) il carrello trasporto salme utilizzato nel cimitero di Madonna dell'Olmo rimane in condizioni "pietose" in quanto arrugginito; anche se ho avuto informazioni che il prototipo di un nuovo carrello, da estendere a tutti i Cimiteri, è in prova nel Cimitero Urbano.

#### Ciò Premesso INTERPELLA

Il Sig. Sindaco per chiedere quanto segue:

1°) eseguire con urgenza l'impianto illuminazione con accensione a fotocellula del seminterrato in oggetto, nel cimitero di Madonna dell'Olmo; intervento necessario per rendere usufruibile in sicurezza l'accesso dei visitatori alle tombe dei loro cari.

2°) "in attesa che si sperimenti il nuovo prototipo" si provveda a un minimo di manutenzione alle attrezzature esistenti nei Cimiteri Comunali come ad esempio la verniciatura del carrello trasporto salme del Cimitero di Madonna dell'Olmo.

Con preghiera di risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale; cordiali saluti.

Riccardo CRAVERO

